



OZNACZENIA

- Q8** stycznik SM320-230-4z wentylatora dachowego WD1
- K3** przekaźnik poér. R15 3P + gniazdo GZU11 /Relpol S.A./
- K4** przekaźnik czasowy TR4N-230AC-11-M /Relpol S.A./
- WKR** wyłącznik krańcowy D-429 /SIAE POKÓJ/
- S3** przycisk sterowniczy na drzwiczkach NEF30-Kc
- S4** przycisk sterowniczy na drzwiczkach NEF30-Kz /SN PROMET/
- S5,S6** przyciski sterownicze na kasce ster. KS /SN PROMET/
- H4** lampka sygn. na drzwiczkach NEF30-Lp /SN PROMET/
- H5** lampka sygn. na kasce ster. KS
- x5** listwa zaciskowa 1,5 mm²

Obiekt:	Stacja Uzdatniania Wody na dz. nr 208/1, 208/2, Kolonia Sielce gm. Stromiec.		
Temat:	Schemat sterowania wentylatorem chlorowni		
Projekt:	inż. Marian Mierzwa upr. RA/65/81		Data: 05.2009.
			Skala:
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Kara upr. RA/66/85		Nr rys. 5